

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/23 т.30-04-41, 32-96-24 ф.79-09-89, 30-57-95 E-mail:
ecc01@mail.adm.yar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам
(наименование органа государственного надзора)

152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**о передаче материалов административного дела
по подведомственности (для принятия иных мер воздействия)**

«28» декабря 2020 г.

г. Ростов

(место рассмотрения: город, село, район)

Я. государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского
районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Новожилов Максим

Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении
(~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~)

(ненужное зачеркнуть)

№ 166 от «28» декабря 2020 г. и материалы на

Пряженкову Елену Васильевну, проживающая по адресу : Ярославская область, г. Ростов,
ул. Ленинская, д. 102.

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,
в отношении, которых составлен протокол (вынесено постановление))

установил:

С 24 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года государственным инспектором
Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору
капитаном внутренней службы Новожиловым М.В. была проведена внеплановая выездная
проверка по контролю за выполнением ранее выданного ОНД и ПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам предписания об устранении нарушений
требований пожарной безопасности от 11.12.2019 г №137/1/1 в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№3 г.Ростова, расположенная по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.
39, в ходе которой установлено, что Пряженкова Елена Васильевна являясь
руководителем вышеуказанного учреждения нарушила требования ст.37 Федерального
закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

а именно: в установленный срок не выполнены п.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
предписания № 137/1/1 от 11.12.2019 года.

П.1- Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой (помещение №79 по плану
БТИ) открывается навстречу движения путей эвакуации. (СНиП 21-01-97*, п. 6.17);

П.2- В помещении раздевалки пищеблока (помещение №68 по плану БТИ), отсутствует
автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная

сигнализация). (НПБ 110-03, п. 4);

П.3- В помещении коридора пищеблока (помещение №72 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). (НПБ 110-03, п. 4);

П.4- В помещении склада пищеблока (помещение №75 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). (НПБ 110-03, п. 4);

П.5- В подсобном помещении пищеблока (помещение №73 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). (НПБ 110-03, п. 4);

П.6- Над эвакуационным выходом из помещения коридора пищеблока (помещение №72 по плану БТИ) отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД». (СП 3.13130.2009, п. 5.3);

П.7- Помещение технологии (слесарная мастерская) (помещение № 35 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделены от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97*, п. 7.4);

П.8- Помещение технологии (столярная мастерская) (помещение № 33 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделены от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97*, п. 7.4);

П.11- Помещения первого этажа здание образовательного учреждения не оборудовано аварийным (эвакуационным) освещением. (СНиП 23-05-95, п. 7.74, Правила противопожарного режима в РФ, п. 43);

П.12- Автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) в помещении спортивного зала (помещение №51 по плану БТИ) находится в неисправном состоянии (отключена). (Правила противопожарного режима в РФ, п. 61);

П.13- В чердачном помещении отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). (НПБ 110-03, п. 4);

П.14- Световой оповещатель «ВЫХОД» в помещении спортивного зала (помещение №51 по плану БТИ) не светится в дежурном режиме. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 61);

(указывается дата, адрес, место совершения события и существо события; основание для передачи материалов дела по подведомственности (для принятия иных мер воздействия))

За что предусмотрена административная ответственность по части 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, данная категория дел подведомственна мировым судьям, руководствуясь ст. 23.1, ст. 29.4

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Материалы дела об административном правонарушении по признакам правонарушения
(формулировка принятого решения: о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)
предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях для рассмотрения и принятия решения направить

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; выше стоящий орган и адрес его нахождения;
мировому судье г. Ростова , г.Ростов, 1 микрорайон, д.36

Соответствующий суд и адрес его нахождения)

2. О принятом решении уведомить Пряженкову Е.В., ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам

(Ф.И.О заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)


(подпись лица, вынесшего определение)

М.В.Новожилов
(расшифровка подписи)

с определением ознакомлен:

Пряженкова Елена Васильевна
дата, фио лица, в отношении которого вынесено определение, фио
законного представителя юридического лица


подпись

дата, подпись лица принявшего дело к рассмотрению

Ф.И.О.

3. К определению прилагаются:

1. акт № 52 от 28.12.2020 года
2. предписание № 137/1/1 от 11.12.2019 г.
3. протокол об административном правонарушении № 166
4. приказ о назначении на должность

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области является административным органом и одновременно, согласно требований бюджетного законодательства, администратором доходов в федеральные и местные бюджеты. В связи с чем, средства, взысканные в виде штрафа, прошу перечислять на расчетный счет:

Получатель: УФК по Ярославской области (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области) КПП 760301001

ИНН 7603066526 ГУ МЧС Ярославской области Код ОКТМО 78637000

Номер счета получателя платежа 40101810700000010010

В отделение Ярославль

БИК 047888001 КБК 17711601193010005140

Государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
по пожарному надзору
капитан внутренней службы



Новожилов М.В.