



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,  
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 52/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г.Ростова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 52 от «30» ноября 2020 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 24.12.2020 года по 28.12.2020 года была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 г. Ростова, фактически осуществляющая деятельность по адресу(ам): Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 39. Общая продолжительность проверки составила 3 рабочих дня, час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МОУ СОШ №3 г. Ростова Пряженковой Еленой Васильевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой (помещение №79 по плану БТИ) открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП 21-01-97*, п. 6.17	15.11.2021	
2	В помещении раздевалки пищеблока (помещение №68 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	15.11.2021	
3	В помещении коридора пищеблока (помещение №72 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	15.11.2021	
4	В помещении склада пищеблока (помещение №75 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	15.11.2021	
5	В подсобном помещении пищеблока (помещение №73 по плану БТИ), отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	15.11.2021	
6	Над эвакуационным выходом из помещения коридора пищеблока (помещение №72 по плану БТИ) отсутствует световой оповещатель "ВЫХОД".	СП 3.13130.2009, п. 5.3	15.11.2021	
7	Помещение технологии (слесарная мастерская) (помещение № 35 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделены от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97*, п. 7.4	15.11.2021	

	опасности или противопожарными преградами.			
8	Помещение технологии (столярная мастерская) (помещение № 33 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделены от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97*, п. 7.4	15.11.2021	
9	Помещения первого этажа здание образовательного учреждения не оборудовано аварийным (эвакуационным) освещением.	СНиП 23-05-95, п. 7.74, Правила противопожарного режима в РФ, п. 43	15.11.2021	
10	Автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) в помещении спортивного зала (помещение №51 по плану БТИ) находится в неисправном состоянии (отключена).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	15.11.2021	
11	В чердачном помещении отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	15.11.2021	
12	Световой оповещатель «ВЫХОД» в помещении спортивного зала (помещение №51 по плану БТИ) не светится в дежурном режиме.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	15.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия


соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


  
(подпись)  
«28» декабря 2020 г.  
М.Л.П.\*

Государственный инспектор Ростовского,  
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов  
Ярославской области по пожарному надзору -  
Новожилов Максим Валерьевич

Предписание для исполнения получил:

*директор ООО ССК №5 г. Ростов* *Бретева Е.В.*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иное должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» декабря 2020 г.

  
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №