



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ

152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru

Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0153
о назначении административного наказания

г. Ростов

(место составления постановления)

« 29 » мая 2018г.

(дата составления постановления)

Я, Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович, в присутствии помощника Межрайонного прокурора Ростовского района Хохловой И.В., в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), рассмотрев дело № 153 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «28» апреля 2018г. установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Пряженкова Елена Васильевна
2. Дата и место рождения: 27.02.1965, г.Ростов
3. Адрес места жительства: г.Ростов пр-д Радищева, д.7 кв.73
4. Контактный телефон:
5. Место работы (учебы): МОУ СОШ №3 г.Ростова
6. Занимаемая должность: директор
7. Заработная плата (иной заработок): Информация не представлена
8. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт серия 7809 № 785835 выдан Отделением УФМС России по Ярославской области в г.Ростове и Ростовском районе 08.04.2010г.
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:
Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

«17» мая 2018 года Ростовской межрайонной прокуратурой с привлечением в качестве специалиста ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, проведена проверка МОУ СОШ №3 г.Ростова, расположенной по адресу : Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов ул. Ленинская д.39. Гражданин(ка) Пряженкова Елена Васильевна являясь руководителем вышеуказанного учреждения, в соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. В ходе выездной проверки были нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1. Двери лестничных клеток первого этажа здания не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах, чем допущено нарушение п.6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденных постановлением Минстроя РФ 13.02.1997 № 18-7.

2. В нарушение п. 23 к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" под лестничным маршем первого этажа здания левого крыла здания осуществляется хранение мебели.

3. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" не светится световой оповещатель «ВЫХОД», установленный над выходом из столовой в коридор школы, при работающих других световых оповещателях.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 4.4 КоАП РФ, статьей 23.34, статьей 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. КоАП РФ, а именно: - Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо: Пряженкову Елену Васильевну виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена

частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

и назначить ей административное наказание в рамках штрафных санкций по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , в виде Предупреждения .

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Подпись



(лицо, вынесшего постановление: М.П.)

Гонозов М.А.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

«29» мая 2018г., Пряженкова Е.В.

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу:

(заполняется при направлении постановления
в подразделение Федеральной службы судебных приставов)